

**DADES GENERALS:**

17-02820

**DADES SOL·LICITANT:** **SOREA OLIVELLA**  
 C/ Apel.les Mestres, 9 local 1  
 08191 Rubí

**MOSTRA PRESA PER:** Laboratori d'EMATSA  
**PROCEDIMENT DE PRESA:** PG01C10 (acreditat)

**TIPUS DE MOSTRA:** **Aigua de consum humà RD140/03**  
**IDENTIFICACIÓ:** Dipòsit Regulació Plana Novella 4

**ZONA ABASTAMENT:** OLIVELLA - PLANA NOVELLA  
**LOCALITAT:** OLIVELLA  
**MUNICIPI:** OLIVELLA  
**VERSIÓ D'INFORME:** 1

**CODI MOSTRA / INFORME:** 45428  
**DATA DE PRESA DE MOSTRA:** 02/03/2017 12:45

**DATA RECEPCIÓ MOSTRA:** 02/03/2017  
**DATA INICI ANÀLISI:** 02/03/2017  
**DATA VALIDACIÓ ANÀLISI:** 16/03/2017

| PARÀMETRES | TÈCNICA/PROCEDIMENT | V.P.<br>RD140/2003 | INCERTESA<br>EN EL V.P. | RESULTAT | UNITATS |
|------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|---------|
|------------|---------------------|--------------------|-------------------------|----------|---------|

**INDICADORS**

|                        |                               |         |     |             |       |
|------------------------|-------------------------------|---------|-----|-------------|-------|
| Conductivitat (a 20°C) | Electrometria / PNA005        | <= 2500 | 10% | <b>2388</b> | µS/cm |
| Clorurs                | Cromatografia iònica / PNA018 | <= 250  | 10% | <b>651</b>  | mg/L  |
| Sodi                   | ICP / PNA088                  | <= 200  | 15% | <b>278</b>  | mg/L  |

**OBSERVACIONS:**

Els resultats ombrejats estan fora d'especificacions segons normativa vigent.



 Dolores Martínez Peral  
 CAP DE SERVEI



 Ginés Sánchez Pérez  
 RESPONSABLE UNITAT  
 TECNICA DE LABORATORI

Tarragona, 17/03/2017

L'Informe d'Assaig només afecta a la mostra analitzada i no es pot reproduir parcialment sense l'aprovació per escrit del Laboratori.

La mostra presa per EMATSA és puntual excepte que s'indiqui el contrari.

La incertesa de la mesura dels procediments d'anàlisi quantitius i acreditats es troba a disposició del client.

Tota versió del present informe substitueix i anul·la la versió anterior, excepte la versió 1 que és l'original.